

[2023年“质量月”系列之二十五]质量百科(13): 攀枝花市市场监督管理局燃气相关产品消费提示（第八期：建筑用手动燃气阀门）

燃气产品主要分为：家用燃气灶具、商用燃气灶具、家用燃气快速热水器、燃气采暖热水炉、燃气用管材、瓶装液化石油气调压器、管道燃气自闭阀等。攀枝花市市场监督管理局推出了燃气相关产品消费提示。今天我们就来看看第八期，与建筑用手动燃气阀门有关的消费提示吧！

一、购买提示

建筑用手动燃气阀门：公称压力不大于 1.6 MPa、公称尺寸不大于 100 mm、工作温度不超出 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 且其下限不低于燃气露点温度，安装在建筑物内外的非直埋燃气装置与设施上的手动燃气球阀和底部密封的旋塞阀。产品质量标准 CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》，该标准为推荐性行业标准，于 2014 年 7 月 1 日起实施。



消费者在购买时应做到“二看”：一看产品外观。阀门部件应无毛刺、砂眼、裂缝等缺陷，应无可能导致零部件损伤、人身伤害或误操作的锋利边缘和棱角。**二看产品标志。**阀门明显位置应牢固标注生产商名称或识别标记或商标；型号；阀体材料代号；燃气流动方向（有燃气流动方向要求的阀门）；生产日期；设计使用年限；有过流切断装置的阀门应标注适用燃气种类代号、切断流量和热负荷以及安装姿态的说明和标识。

二、使用建议

1. 安装、改装和拆除燃气设施应当委托具有燃气专业资质或燃气供应单位实施。

2.燃气管道应从室外单独引入，不能穿过客房或其他公共区域。

3.房屋出租、转借他人使用的户主（房屋产权所有人）应当将有关燃气使用须知告知房屋承租人或使用人。

4.用气场所应当加装燃气泄漏报警切断装置，安装防爆型事故排风机和照明设施等。

5.禁止在地下或者半地下室的房间内使用液化气。

6.点燃灶具应使用专用点火棒，烹调时厨房内须随时有专人照料。

7.液化石油气瓶库的设置应符合燃气规范的要求。

8.公共场所厨房应当使用具有经营许可的液化石油气经营企业提供的液化石油气钢瓶。

9.厨房中的气瓶应当距明火或高温表面有足够的距离，以防高温烤爆气瓶，造成可燃气体泄漏，引发火灾。

10.天然气、液化石油气和人工煤气不能同时存放或使用，安装天然气管道的房间不能同时放置其他燃料源。

11.在使用过程中如发现存在质量问题的产品，请及时拨打消费维权热线 12315，以维护自身的合法权益。